

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

АО «КНПЗ-КЭН»

Виноградов А.В.

«26» 04 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг:

«Ремонт двух выключателей ВМТ-110Б-25/1250»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
|-------|---|--|
| 1 | Основание для оказания услуг | График проведения ППР. |
| 2 | Наименование объекта | АО «КНПЗ-КЭН» |
| 3 | Место нахождения объекта | г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 2 |
| 4 | Цель услуг | Предотвращение прогрессивно нарастающего износа, предупреждение аварий и поддержание оборудования в постоянной готовности к работе. |
| 5 | Содержание и объем услуг | Слив масла, расшиновка, ремонт внешних контактных соединений, дефектация. Ремонт баков, арматуры, электроподогревателей. Разборка дугогасительных камер, ремонт контактной системы и шунтирующих сопротивлений, сборка и регулировка камер. Ремонт приводного механизма выключателя. Регулировка выключателя в сборе, заливка масла. Ремонт вводов, воздухоосушителей, опрессовка вводов. Конкретный объем ремонтных работ по каждому выключателю уточняется после проведения разборки и дефектации. |
| 6 | Сроки выполнения | Ноябрь 2020 г. |
| 7 | Условия оплаты | Согласно договору. |
| 8 | Наличие допуска СРО, лицензий, сертификатов | Допуск СРО. |

Начальник электроцеха

Писаревский А.В.

Согласовано:

Главный энергетик

Астахов А.В.